

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00688

Срок действия с 29.03.2012 по 29.03.2015

№ 0825354

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (499) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные серии ВВР-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630, 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 ТУ 3414-007-92701489-2011, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52565-2006 п.п. 6.1- 6.6, 6.12- 6.16

код ТН ВЭД России:

8535 29 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОСВАКУУМ»
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Дальняя, д.3
тел. (495) 669-44-23 факс. (499) 127-22-94, ИНН 5046074653

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РОСВАКУУМ»
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Дальняя, д.3
тел. (495) 669-44-23 факс. (499) 127-22-94 ИНН 5046074653,

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 012-063-2012 от 20.03.2012, ИЦ ВА ОАО «НТЦ электроэнергетики», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06
Отчет по проверке производства от 05.03.2012, ОС ВА ОАО «НТЦ электроэнергетики», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.11MB03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия системы добровольной сертификации производится в соответствии с «Положением о знаке соответствия системы добровольной сертификации продукции Госстандарта России». Место нанесения знака соответствия на изделия и в сопроводительной документации. Схема сертификации За



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Ильина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации